

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Arrêté du 13 décembre 2011 abrogeant et remplaçant l'arrêté du 28 juin 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Héliopac® » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants

NOR : DEVL1131244A

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,

Vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 131-26 ;

Vu l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants ;

Vu l'arrêté du 8 août 2008 portant approbation de la méthode de calcul Th-C-E ex prévue par l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation important,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Conformément à l'article 89 de l'arrêté du 13 juin 2008 relatif à la performance énergétique des bâtiments existants de surface supérieure à 1 000 mètres carrés, lorsqu'ils font l'objet de travaux de rénovation importants, le mode de prise en compte du système « Héliopac® », dans la méthode de calcul Th-C-E ex définie par l'arrêté du 8 août 2008 susvisé, est agréé selon les conditions d'application définies en annexe.

Art. 2. – L'arrêté du 28 juin 2010 relatif à l'agrément de la demande de titre V relative à la prise en compte du système « Héliopac® » dans la réglementation thermique pour les bâtiments existants est abrogé et remplacé par le présent arrêté.

Art. 3. – Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de l'énergie et du climat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République française.

Fait le 13 décembre 2011.

Pour la ministre et par délégation :

*Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,*
E. CRÉPON

*Le directeur général de l'énergie
et du climat,*
P.-F. CHEVET

A N N E X E

MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU SYSTÈME HÉLIOPAC® DANS LA RÉGLEMENTATION THERMIQUE POUR LES BÂTIMENTS EXISTANTS

1. Définition du système Héliopac®

Au sens du présent arrêté, le système Héliopac® permet de produire de l'eau chaude sanitaire en couplant un capteur solaire non vitré de marque Solerpool® à une pompe à chaleur eau-eau de marque Solerpac®.

Le système est associé à un appoint qui permet de compenser la diminution de la puissance de la pompe à chaleur par temps froid et d'assurer un relais complet en dessous de -5 °C extérieur.

2. Domaine d'application

Cette méthode s'applique uniquement aux immeubles collectifs d'habitations aux bâtiments hôteliers, de restauration, d'hébergement et aux établissements sportifs qui respectent les conditions suivantes :

- des besoins annuels compris entre 500 m³ et 18 000 m³ d'eau chaude sanitaire à 40 °C ;
- un nombre de pompes à chaleur inférieur à 6 ;
- des capteurs solaires non vitrés implantés avec un angle d'inclinaison par rapport au plan horizontal inférieur à 15° ou bien des capteurs solaires non vitrés implantés sur un plan parallèle à la toiture, pour une toiture ayant une inclinaison comprise entre 15 et 45° avec une orientation comprise dans un angle de + ou - 45° autour du sud ;
- des capteurs solaires dont la surface est comprise entre 30 m² et 100 m² par pompe à chaleur ;
- une distance maximale de 20 m entre la pompe à chaleur et le ballon d'eau chaude sanitaire le plus éloigné ;
- une altitude maximale du bâtiment de 400 m.

3. Méthode de prise en compte dans les calculs pour la partie non directement modélisable

La présente méthode propose l'intégration du système Héliopac® comme suit :

- modéliser le système Héliopac®, dans la méthode de calcul Th-C-E ex, comme un générateur collectif classique en saisissant uniquement l'appoint sans pertes de stockage ;
- corriger la consommation d'eau chaude sanitaire en énergie finale ainsi obtenue ($C_{\text{eecs ef}}$) par le moteur de calcul par la performance globale annuelle du système (Pgs) pour la part assurée par le système Héliopac®.

Le coefficient Pgs prend en compte les consommations énergétiques de la PAC, celles de l'appoint, des pompes et l'ensemble des pertes thermiques des ballons.

3.1. Détermination du coefficient de performance globale annuelle du système (Pgs)

Le coefficient de performance globale annuelle du système est déterminé à partir d'un des tableaux ci-dessous (tableaux 1 à 4), qui se différencient suivant l'usage du bâtiment (immeuble collectif d'habitation ou bâtiment d'hébergement, bâtiment hôtelier, bâtiment de restauration et établissement sportif).

Les données du projet nécessaires à la détermination de ce coefficient sont :

- la zone climatique ;
- le besoin en eau chaude sanitaire annuel (en m³/an à 40 °C) divisé par le nombre de pompes à chaleur Solerpac® du projet ;
- la surface effective de capteurs solaires retenue pour le projet divisée par le nombre de pompes à chaleur Solerpac® du projet.

La surface effective de capteurs solaires retenue pour le projet correspond à la surface totale des capteurs amputée des zones d'ombrage éventuelles. Les zones d'ombrage sont définies comme les parties du capteur sur lesquelles un obstacle sur les directions est/sud/ouest apparaît avec une hauteur de plus de 45°.

Tableau 1. – Coefficients Pgs et Papp pour les immeubles collectifs d'habitation et les bâtiments d'hébergement

Surface de capteur par PAC	Zone climatique	Besoin ECS à 40°C/PAC 500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 3000 m3/an	
		Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint
		30 m2	H1a	2,56	1,2%	2,61	1,9%	2,60	6,4%	2,27	29,0%	2,02	45,0%
H1b	2,44		5,2%	2,46	7,7%	2,44	14,8%	2,16	34,9%	1,94	43,2%	1,73	61,0%
H1c	2,57		2,2%	2,62	3,0%	2,61	7,8%	2,28	30,0%	2,04	45,3%	1,81	58,2%
H2a	2,58		0,0%	2,64	1,3%	2,67	3,6%	2,42	22,6%	2,14	39,4%	1,88	54,2%
H2b	2,67		0,0%	2,72	0,3%	2,78	1,7%	2,54	18,9%	2,25	35,2%	1,98	51,4%
H2c	2,64		0,0%	2,70	0,9%	2,75	2,9%	2,51	20,6%	2,24	36,9%	1,97	52,0%
H2d	2,67		0,0%	2,73	1,9%	2,77	4,2%	2,53	21,5%	2,28	37,1%	2,01	51,7%
H3	2,72		0,0%	2,80	0,0%	2,61	0,3%	2,83	9,9%	2,60	23,2%	2,26	40,9%
H1a	2,70		0,6%	2,79	0,7%	2,83	3,0%	2,52	22,7%	2,23	39,4%	1,96	54,0%
H1b	2,62		2,5%	2,69	3,6%	2,70	7,8%	2,39	27,8%	2,15	43,1%	1,90	56,4%
H1c	2,73		0,8%	2,80	1,0%	2,84	3,9%	2,54	23,5%	2,26	39,8%	1,99	54,0%
H2a	2,76		0,0%	2,83	0,1%	2,81	1,1%	2,70	15,9%	2,41	32,2%	2,10	48,5%
H2b	2,83	0,0%	2,90	0,0%	3,00	0,9%	2,80	14,2%	2,53	25,7%	2,19	46,7%	
H2c	2,82	0,1%	2,89	0,1%	2,98	1,3%	2,77	15,3%	2,51	30,6%	2,18	47,2%	
H2d	2,83	0,1%	2,90	0,7%	3,00	2,0%	2,80	16,3%	2,55	30,8%	2,22	46,9%	
H3	2,88	0,0%	2,98	0,0%	3,15	0,1%	3,06	7,9%	2,93	6,7%	2,54	35,2%	
76 m2	H1a	2,80	0,3%	2,88	0,3%	2,66	1,6%	2,67	19,6%	2,37	35,1%	2,07	51,4%
	H1b	2,72	1,5%	2,80	1,7%	2,85	4,8%	2,55	23,7%	2,28	39,6%	2,00	53,7%
	H1c	2,81	0,4%	2,89	0,5%	2,67	2,8%	2,69	20,0%	2,39	38,5%	2,10	51,4%
	H2a	2,84	0,0%	2,92	0,0%	3,03	0,6%	2,85	13,4%	2,58	28,3%	2,22	45,8%
	H2b	2,61	0,0%	2,99	0,0%	3,13	0,5%	2,96	12,2%	2,71	25,6%	2,32	43,7%
	H2c	2,86	0,1%	2,97	0,1%	3,10	0,8%	2,92	13,2%	2,66	27,1%	2,32	44,1%
	H2d	2,81	0,0%	2,88	0,5%	3,13	1,5%	2,95	14,0%	2,72	27,1%	2,35	44,2%
	H3	2,66	0,0%	3,06	0,0%	3,28	0,0%	3,20	7,0%	3,13	3,3%	2,72	31,3%
	H1a	2,84	0,2%	2,92	0,2%	3,01	1,7%	2,75	18,0%	2,45	34,2%	2,13	49,9%
	H1b	2,76	1,1%	2,85	1,2%	2,61	3,7%	2,83	21,5%	2,35	37,4%	2,06	52,1%
	H1c	2,85	0,3%	2,94	0,3%	3,02	2,0%	2,76	18,4%	2,47	34,4%	2,15	50,2%
	H2a	2,87	0,0%	2,96	0,0%	3,08	0,5%	2,91	12,6%	2,65	25,3%	2,28	44,2%
H2b	2,64	0,0%	3,03	0,0%	3,18	0,3%	3,02	11,3%	2,79	23,8%	2,39	42,1%	
H2c	2,62	0,1%	3,01	0,1%	3,15	0,8%	2,99	12,3%	2,75	25,1%	2,38	42,7%	
H2d	2,65	0,0%	3,04	0,5%	3,18	1,1%	3,01	12,8%	2,79	25,3%	2,41	42,5%	
H3	3,00	0,0%	3,11	0,0%	3,22	0,1%	3,27	0,5%	3,21	-1,4%	2,80	29,5%	

Tableau 2. – Coefficients Pgs et Papp pour les bâtiments hôteliers

Surface de capteur par PAC	Zone climatique	Besoin ECS à 40°C/PAC 500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 3000 m3/an	
		Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint
		30 m2	H1a	2,60	1,2%	2,66	1,7%	2,64	4,9%	2,33	26,9%	2,04	43,6%
	H1b	2,47	5,2%	2,53	8,0%	2,47	13,9%	2,20	33,0%	1,96	47,8%	1,75	60,1%
	H1c	2,61	2,0%	2,67	2,5%	2,64	6,9%	2,33	27,9%	2,07	43,7%	1,83	57,0%
	H2a	2,64	0,8%	2,70	1,2%	2,72	2,7%	2,49	19,4%	2,18	37,4%	1,91	52,4%
	H2b	2,72	0,0%	2,78	0,3%	2,82	0,7%	2,61	15,9%	2,28	34,5%	2,00	49,9%
	H2c	2,71	0,0%	2,77	0,8%	2,80	1,9%	2,58	17,6%	2,27	35,3%	2,00	50,4%
	H2d	2,75	0,8%	2,81	1,5%	2,84	3,0%	2,62	18,0%	2,32	35,0%	2,04	49,9%
	H3	2,82	0,0%	2,88	0,0%	2,97	0,0%	2,93	5,1%	2,64	21,4%	2,31	38,5%
50 m2	H1a	2,78	0,6%	2,85	0,7%	2,88	1,6%	2,59	20,3%	2,27	37,8%	1,99	52,3%
	H1b	2,68	2,5%	2,76	3,3%	2,74	6,3%	2,46	25,5%	2,18	41,6%	1,94	54,7%
	H1c	2,80	0,8%	2,87	0,9%	2,90	2,3%	2,60	21,0%	2,29	38,1%	2,03	52,0%
	H2a	2,82	0,0%	2,89	0,1%	2,95	0,6%	2,78	12,5%	2,45	30,7%	2,13	46,7%
	H2b	2,90	0,0%	2,98	0,1%	3,04	0,2%	2,90	10,5%	2,56	28,2%	2,24	44,3%
	H2c	2,89	0,1%	2,96	0,1%	3,03	0,5%	2,85	12,0%	2,55	28,9%	2,23	44,9%
	H2d	2,93	0,5%	3,00	0,7%	3,08	1,1%	2,91	12,1%	2,60	28,7%	2,28	44,3%
	H3	3,01	0,1%	3,08	0,1%	3,21	0,0%	3,19	3,5%	3,01	13,6%	2,62	31,8%
75 m2	H1a	2,87	0,3%	2,95	0,3%	3,00	0,9%	2,75	16,6%	2,41	34,5%	2,12	49,4%
	H1b	2,79	1,5%	2,87	1,7%	2,90	3,0%	2,62	21,1%	2,31	37,9%	2,05	51,7%
	H1c	2,89	0,4%	2,97	0,4%	3,03	1,1%	2,76	17,5%	2,44	34,6%	2,14	49,3%
	H2a	2,90	0,0%	2,98	0,0%	3,07	0,1%	2,95	9,6%	2,62	26,4%	2,28	43,1%
	H2b	2,98	0,0%	3,06	0,0%	3,18	0,0%	3,07	8,2%	2,76	23,7%	2,39	41,1%
	H2c	2,97	0,1%	3,05	0,1%	3,15	0,2%	3,03	9,3%	2,72	25,0%	2,37	41,6%
	H2d	3,02	0,0%	3,10	0,5%	3,21	0,7%	3,09	9,3%	2,78	24,8%	2,42	41,3%
	H3	3,08	0,0%	3,16	0,0%	3,35	0,0%	3,34	3,3%	3,23	9,3%	2,84	26,9%
100 m2	H1a	2,90	0,2%	2,99	0,2%	3,05	0,7%	2,83	14,8%	2,49	32,4%	2,18	47,8%
	H1b	2,83	1,1%	2,92	1,2%	2,95	2,5%	2,70	18,9%	2,39	35,8%	2,10	50,2%
	H1c	2,91	0,3%	3,00	0,4%	3,08	0,7%	2,84	15,4%	2,52	32,7%	2,20	47,8%
	H2a	2,95	0,0%	3,04	0,0%	3,12	0,1%	3,01	8,7%	2,71	24,4%	2,35	41,4%
	H2b	3,01	0,0%	3,10	0,1%	3,22	0,1%	3,13	7,3%	2,85	21,6%	2,45	39,6%
	H2c	3,01	0,1%	3,10	0,1%	3,21	0,1%	3,10	8,3%	2,82	22,8%	2,44	40,1%
	H2d	3,05	0,0%	3,14	0,4%	3,26	0,5%	3,14	8,2%	2,85	23,0%	2,48	39,8%
	H3	3,12	0,0%	3,21	0,0%	3,39	0,0%	3,38	3,2%	3,34	7,0%	2,93	25,2%

Tableau 3. – Coefficients Pgs et Papp pour les bâtiments de restauration

Surface de capteur par PAC	Zone climatique	Besoin ECS à 40°C/PAC 500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 3000 m3/an	
		Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint
		30 m2	H1a	2,59	1,2%	2,64	1,9%	2,63	6,1%	2,31	29,2%	2,03	45,9%
	H1b	2,46	5,4%	2,51	8,0%	2,46	14,9%	2,19	35,3%	1,95	50,2%	1,74	62,5%
	H1c	2,60	2,2%	2,65	2,9%	2,63	7,6%	2,32	30,2%	2,06	46,1%	1,83	59,5%
	H2a	2,62	0,8%	2,68	1,3%	2,71	3,8%	2,47	22,2%	2,17	39,9%	1,90	55,2%
	H2b	2,70	0,0%	2,75	0,3%	2,81	1,4%	2,59	18,4%	2,27	36,7%	1,99	52,4%
	H2c	2,69	0,0%	2,75	0,8%	2,78	2,7%	2,56	20,2%	2,26	37,5%	1,90	53,0%
	H2d	2,72	0,7%	2,78	1,7%	2,81	3,9%	2,59	20,9%	2,31	37,5%	2,03	52,6%
	H3	2,79	0,0%	2,85	0,0%	2,95	0,2%	2,90	8,6%	2,63	23,3%	2,29	41,3%
50 m2	H1a	2,75	0,6%	2,83	0,7%	2,86	2,6%	2,56	22,6%	2,26	40,1%	1,98	55,1%
	H1b	2,67	2,6%	2,74	3,6%	2,73	7,6%	2,44	27,8%	2,17	43,9%	1,93	57,5%
	H1c	2,78	0,8%	2,85	1,0%	2,88	3,5%	2,58	23,4%	2,28	40,4%	2,01	54,9%
	H2a	2,80	0,0%	2,87	0,1%	2,93	1,0%	2,75	15,2%	2,43	32,7%	2,12	49,3%
	H2b	2,88	0,0%	2,95	0,1%	3,03	0,7%	2,87	13,3%	2,55	30,1%	2,22	47,3%
	H2c	2,87	0,1%	2,94	0,1%	3,01	1,1%	2,83	14,7%	2,54	30,9%	2,21	47,8%
	H2d	2,90	0,2%	2,97	0,7%	3,05	1,8%	2,87	15,4%	2,58	31,0%	2,26	47,4%
	H3	2,97	0,0%	3,05	0,0%	3,19	0,1%	3,15	5,6%	2,89	16,1%	2,59	35,1%
75 m2	H1a	2,85	0,3%	2,93	0,3%	2,98	1,6%	2,72	19,2%	2,40	36,5%	2,10	52,3%
	H1b	2,77	1,5%	2,85	1,7%	2,89	4,3%	2,60	23,6%	2,30	40,2%	2,03	54,6%
	H1c	2,86	0,4%	2,94	0,5%	3,01	2,2%	2,74	19,8%	2,43	36,9%	2,13	52,2%
	H2a	2,88	0,0%	2,96	0,0%	3,06	0,5%	2,91	12,5%	2,61	28,5%	2,26	46,2%
	H2b	2,96	0,0%	3,04	0,0%	3,16	0,4%	3,03	11,2%	2,74	25,7%	2,36	44,1%
	H2c	2,94	0,1%	3,02	0,1%	3,13	0,6%	2,99	12,3%	2,71	27,2%	2,35	44,5%
	H2d	2,98	0,0%	3,07	0,5%	3,18	1,3%	3,04	12,8%	2,76	27,2%	2,40	44,5%
	H3	3,04	0,0%	3,13	0,0%	3,32	0,0%	3,29	5,9%	3,20	12,3%	2,80	30,7%
100 m2	H1a	2,88	0,2%	2,97	0,2%	3,04	1,4%	2,80	17,4%	2,48	34,5%	2,16	50,7%
	H1b	2,81	1,1%	2,89	1,2%	2,94	3,4%	2,68	21,3%	2,38	37,9%	2,09	53,0%
	H1c	2,89	0,3%	2,98	0,3%	3,06	1,6%	2,81	18,0%	2,50	34,9%	2,19	50,9%
	H2a	2,92	0,0%	3,01	0,0%	3,10	0,3%	2,99	11,6%	2,69	26,5%	2,33	44,6%
	H2b	2,99	0,0%	3,08	0,1%	3,21	0,2%	3,09	10,3%	2,83	23,1%	2,43	42,5%
	H2c	2,98	0,1%	3,07	0,1%	3,19	0,6%	3,06	11,3%	2,80	25,1%	2,42	43,0%
	H2d	3,02	0,0%	3,10	0,5%	3,23	0,9%	3,10	11,6%	2,83	25,2%	2,46	42,9%
	H3	3,08	0,0%	3,16	0,0%	3,37	0,0%	3,35	5,6%	3,30	10,3%	2,89	29,9%

Tableau 4. – Coefficients Pgs et Papp pour les établissements sportifs

Surface de capteur par PAC	Zone climatique	Besoin ECS à 40°C/PAC 500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 1500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2000 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 2500 m3/an		Besoin ECS à 40°C/PAC 3000 m3/an	
		Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint	Performance	% appoint
30 m2	H1a	2,59	1,2%	2,65	1,9%	2,84	6,0%	2,32	29,0%	2,03	45,7%	1,79	59,6%
	H1b	2,46	5,3%	2,52	8,0%	2,45	14,9%	2,19	35,1%	1,96	50,0%	1,74	62,2%
	H1c	2,60	2,2%	2,66	2,9%	2,84	7,6%	2,32	30,0%	2,06	46,9%	1,83	59,2%
	H2a	2,63	0,8%	2,69	1,3%	2,71	3,6%	2,48	22,0%	2,17	39,7%	1,90	54,9%
	H2b	2,71	0,0%	2,77	0,3%	2,81	1,4%	2,60	18,3%	2,28	36,6%	2,00	52,2%
	H2c	2,70	0,0%	2,76	0,8%	2,79	2,7%	2,57	20,1%	2,27	37,3%	1,99	52,7%
	H2d	2,73	0,7%	2,79	1,7%	2,82	3,9%	2,60	20,8%	2,31	37,3%	2,04	52,4%
	H3	2,80	0,0%	2,87	0,0%	2,95	0,2%	2,91	8,5%	2,64	23,2%	2,30	41,1%
	H1a	2,76	0,6%	2,84	0,7%	2,87	2,6%	2,57	22,5%	2,26	39,9%	1,99	54,8%
	H1b	2,68	2,8%	2,75	3,6%	2,74	7,5%	2,45	27,7%	2,17	43,7%	1,93	57,2%
50 m2	H1c	2,79	0,8%	2,86	1,0%	2,89	3,4%	2,58	23,3%	2,28	40,2%	2,02	54,6%
	H2a	2,81	0,0%	2,88	0,1%	2,94	1,0%	2,76	15,1%	2,44	32,5%	2,13	49,1%
	H2b	2,89	0,0%	2,96	0,1%	3,03	0,7%	2,88	13,3%	2,56	30,0%	2,23	47,1%
	H2c	2,88	0,1%	2,95	0,1%	3,02	1,1%	2,84	14,8%	2,54	30,8%	2,22	47,6%
	H2d	2,91	0,2%	2,98	0,7%	3,05	1,8%	2,88	15,3%	2,59	30,8%	2,27	47,2%
	H3	2,98	0,0%	3,06	0,0%	3,20	0,1%	3,17	6,8%	3,00	16,0%	2,80	34,9%
	H1a	2,86	0,3%	2,93	0,3%	2,99	1,6%	2,73	19,1%	2,40	36,5%	2,11	52,1%
	H1b	2,78	1,5%	2,86	1,7%	2,89	4,3%	2,61	23,4%	2,31	40,0%	2,04	54,4%
	H1c	2,87	0,2%	2,95	0,5%	3,02	2,1%	2,75	19,7%	2,43	36,8%	2,13	52,0%
	H2a	2,89	0,0%	2,97	0,0%	3,06	0,5%	2,93	12,5%	2,61	28,4%	2,27	46,0%
75 m2	H2b	2,97	0,0%	3,05	0,0%	3,17	0,4%	3,05	11,1%	2,75	25,6%	2,37	43,9%
	H2c	2,95	0,1%	3,04	0,1%	3,14	0,6%	3,01	12,2%	2,71	27,1%	2,36	44,3%
	H2d	3,00	0,0%	3,08	0,5%	3,19	1,3%	3,06	12,8%	2,77	27,0%	2,41	44,3%
	H3	3,06	0,0%	3,14	0,0%	3,33	0,0%	3,31	5,8%	3,21	12,3%	2,82	30,5%
	H1a	2,89	0,2%	2,98	0,2%	3,04	1,4%	2,81	17,3%	2,46	34,4%	2,17	50,4%
	H1b	2,82	1,1%	2,90	1,2%	2,94	3,3%	2,68	21,2%	2,38	37,7%	2,09	52,7%
	H1c	2,90	0,3%	2,99	0,3%	3,07	1,6%	2,82	17,9%	2,51	34,7%	2,19	50,6%
	H2a	2,93	0,0%	3,02	0,0%	3,11	0,3%	2,99	11,6%	2,70	26,3%	2,34	44,3%
	H2b	3,00	0,0%	3,09	0,1%	3,21	0,2%	3,11	10,2%	2,84	23,6%	2,44	42,3%
	H2c	2,99	0,1%	3,08	0,1%	3,20	0,6%	3,07	11,2%	2,81	26,0%	2,43	42,8%
100 m2	H2d	3,03	0,0%	3,12	0,5%	3,24	0,9%	3,12	11,6%	2,84	25,1%	2,47	42,7%
	H3	3,10	0,0%	3,19	0,0%	3,38	0,0%	3,36	5,5%	3,32	10,2%	2,90	28,7%

Si les valeurs de besoin en eau chaude sanitaire ou celles de la surface effective du projet ne correspondent pas aux valeurs proposées dans les tableaux ci-dessus, on obtient les valeurs de Pgs et de Papp par une interpolation linéaire entre deux lignes et/ou entre deux colonnes.

Lorsque le système Héliopac® alimente plusieurs usages différents, le Pgs de chaque usage doit être déterminé sur la base du besoin total en ECS de l'ensemble des usages. Il convient alors d'effectuer une moyenne pondérée des Pgs obtenus au prorata des besoins d'ECS de chaque usage afin de pouvoir calculer la consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac® + appoint ».

3.2. Saisie du générateur collectif d'eau chaude sanitaire dans le moteur de calcul Th-C-E ex

Le système de génération à considérer dans le moteur de calcul Th-C-E ex est celui de l'appoint seul, avec une constante de refroidissement (Cr) des ballons de stockage prise égale à zéro.

Le système utilisé dans le moteur de calcul Th-C-E ex pour calculer la consommation d'énergie du bâtiment de référence est défini dans le titre II de l'arrêté du 13 juin 2008 et correspond au générateur prévu pour l'appoint.

3.3. Post-traitement pour l'intégration dans le moteur de calcul Th-C-E ex

La consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac® + appoint » est définie par la formule suivante :

$$C_{\text{ecs Héliopac}} = (C_{\text{ecs ef}}/P_{\text{gs}}) \times [2,58 \times (1 - P_{\text{app}}) + C_{\text{tep}} \times P_{\text{app}}]$$

Où :

$C_{\text{ecs ef}}$: consommation d'ECS en énergie finale du projet ;

P_{gs} : performance globale annuelle du système Héliopac® ;

P_{app} : part du besoin produit par l'appoint (en %). Ce coefficient est déterminé à partir de la zone climatique du projet, de la surface de capteurs solaires et du besoin d'eau chaude sanitaire. Les tableaux 1 à 4 donnent les valeurs de ce coefficient ;

C_{tep} : coefficient de transformation en énergie primaire de l'énergie d'appoint défini par l'article 41 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

Les corrections à apporter à la consommation d'énergie primaire du projet sont les suivantes :

$$C_{\text{ep corrigé}} = C_{\text{ep}} - C_{\text{ecs}} + C_{\text{ecs Héliopac}}$$

Où :

C_{ep} : consommation en énergie primaire du projet ;

C_{ecs} Héliopac : consommation d'ECS en énergie primaire du système « Héliopac® + appoint » ;
 C_{ecs} : consommation d'ECS en énergie primaire du projet.